

Zarządzenie nr 05/2025

**Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
z dnia 25.08.2025r.**

w sprawie wprowadzenia do obowiązywania procedury postępowania w przypadku incydentu kałowego.

Na podstawie Statutu Ośrodka oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa, higieny i właściwych warunków sanitarnych w Ośrodku zarządzam, co następuje:

§1

Z dniem 01.09.2025r. wprowadza się do obowiązywania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Bolesławcu „Procedurę postępowania w przypadku incydentu kałowego”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wszyscy pracownicy Ośrodka zobowiązani są do zapoznania się z treścią procedury oraz do jej bezwzględnego stosowania.

§3

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem procedury powierza się Kierownikom obiektów.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2025r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Bolesławcu
Paweł Dul

Procedura postępowania w przypadku incydentu kałowego lub wymiotnego w niecce pływalni

Zgłoszenie i wstępne działania:

1. Każdy pracownik, który zauważy zanieczyszczenie, **niezwłocznie zgłasza** ten fakt kierownikowi / ratownikowi koordynującemu/ obsłudze technicznej.
2. Ratownik **natychmiast ewakuuje kąpiących się** z niecki, zakazuje dalszego korzystania z basenu i zamyka dostęp do niecki.
3. Zabezpiecza się miejsce incydentu – oznakowanie, blokada wejścia do wody.

Usunięcie zanieczyszczeń stałych:

1. Widoczne zanieczyszczenia (kał, wymiociny) należy **usunąć mechanicznie** (siatka, czerpak, jednorazowe narzędzia).
2. Zebrany materiał umieszcza się w **podwójnym worku foliowym**, zamyka i utylizuje jako odpad komunalny.
3. Narzędzia i miejsce kontaktu należy **zdezynfekować** odpowiednim środkiem chlorowym.

Dezynfekcja wody w niecce:

Postępowanie zależy od rodzaju incydentu:

Kał stały/wymioty:

1. Podnieść stężenie wolnego chloru do min. **2 mg/l**.
2. Utrzymać stężenie przez **minimum 1 godzinę**.
3. Zapewnić ciągłą filtrację i obieg wody.
4. Po zakończeniu procesu – obniżyć stężenie chloru do wartości eksploatacyjnych, sprawdzić parametry jakości wody.

Kał biegunkowy (płynny) – wysokie ryzyko:

1. Podnieść stężenie wolnego chloru do **20 mg/l**.
2. Utrzymać przez **min. 13 godzin**.
3. Wykonać **płukanie filtrów**.
4. Po zakończeniu procesu – obniżyć stężenie chloru do wartości eksploatacyjnych, sprawdzić parametry jakości wody.

4. Kontrola jakości wody

1. Po każdym incydencie należy wykonać badania potwierdzające skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych – *Escherichia coli* i ogólna liczba mikroorganizmów, przy czym powinny być one uzupełnione o pomiar mętności, pH i wolnego chloru.

INSTRUKCJA BHP

Postępowanie w przypadku incydentu kałowego lub wymiotnego w niecce pływalni

1. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia

1. Natychmiast **ewakuować kąpiących się** z niecki.
 2. **Zamknąć dostęp** do basenu – oznakować zakaz korzystania.
 3. Powiadomić **kierownika/ koordynatora ratowników/ obsługę techniczną**.
-

2. Usunięcie zanieczyszczeń stałych

1. Widoczne zanieczyszczenia (kał, wymiociny) usunąć mechanicznie przy użyciu **siatki, czerpaka lub jednorazowych narzędzi**.
 2. Umieścić je w **podwójnym worku foliowym**, szczelnie zamknąć i wyrzucić do odpadów komunalnych.
 3. Narzędzia i powierzchnie kontaktowe **zdezynfekować środkiem chlorowym**.
 4. Założyć rękawice jednorazowe – po pracy zdjąć i zutylizować.
-

3. Dezynfekcja wody – wybierz odpowiednią procedurę:

Kał stały/wymioty:

1. Podnieść stężenie wolnego chloru do min. **2 mg/l**.
2. Utrzymać stężenie przez **minimum 1 godzinę**.
3. Zapewnić ciągłą filtrację i obieg wody.
4. Po zakończeniu procesu – obniżyć stężenie chloru do wartości eksploatacyjnych, sprawdzić parametry jakości wody.

Kał biegunkowy (płynny) – wysokie ryzyko:

1. Podnieść stężenie wolnego chloru do **20 mg/l**.
 2. Utrzymać przez **min. 13 godzin**.
 3. Wykonać **plukanie filtrów**.
 4. Po zakończeniu procesu – obniżyć stężenie chloru do wartości eksploatacyjnych, sprawdzić parametry jakości wody.
-