

PODDASZE

1 PIĘTRO

PARTER

PIWNICA

W1

HP25

ø25

ø25

ø40

ø15

Zc

HP25

ø40

HP25

ø25

ASB

istn. instalacja
z PP

Zawór SK-3
Dn40 /ASB/

LEGENDA

- INSTALACJA HYDRANTOWA
/z rur stalowych ocynkowanych/
- INSTALACJA SYGNALIZACJI OTWARCIA HYDRANTU
- HP25 - Hydrant wewnętrzny ø25; L=20m
zgodny z PN-EN 671-1
- ASB - Moduł alarmowy do zdalnego sterowania
elektrozaworami np.MD-X.ZA/2
- ZC - Zawór czerpalny ø15 /płukanie instalacji/

UWAGA

OTWARCIE SZAFKI HYDRANTOWEJ POWODUJE ODCECIE
WODY W INSTALACJI WYKONANEJ Z RUR PP.
PONOWNE OTWARCIE ZAWORU MOŻLIWE TYLKO RĘCZNIE

tytuł rysunku	SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOWEJ				skala
obiekt	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR2 ul.M.Brody 17 Bolestawiec				1:100
projektant	mgr inż. Robert Bober nr upr. 62/D0Ś/03	instal. i sieci sanitarne do proj. bez ogr.	05.2009		nr rys. 6
sprawdził	mgr inż. Janusz Wowczuk nr upr. 242/99/DUW	instal. i sieci sanitarne do proj. bez ogr.	05.2009		